BELAC N°234-INSP

ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL
Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
T +32 (0)2 751 98 39 F +32 (0)2 751 52 09
E info@electro-test.be W www.electro-test.be

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: **N° de rapport:**	93/2019/10/11/11		**Datum van bezoek:** **Date de visite:**	11/10/2019	
Opdrachtgever: **Donneur d'ordre:**	JACOBS Hendrik bvba Steenwinkelstraat 308 - 2627 SCHELLE BTW BE 0451.885.188			**IK:** **CI:**	
Distributienetbeheerder: **Gestionnaire de réseau:**	Fluvius	**Nr teller:** **N° compteur:** **Nr teller nachttarief:** **N° compteur tarif de nuit:**	19232040	**EAN-nr:** **N° EAN:**	
Plaats van het onderzoek: **Lieu du contrôle:**	Oostvaartdijk 39 - 2830 WILLEBROEK				
Eigenaar: **Propriétaire:**	Vervecken Dirk -				
Installateur:	JACOBS Hendrik bvba			**BTW/TVA:**	BTW BE 0451.885.188
Gebruikte interne procedure: **Procédure interne utilisée:**	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE **Art. hh:** 86 - **Art. onderzoek:** 271

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison

TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	**Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:**	**Max. beveiliging / Protection max.:**
2x230V	4 x 10 mm² XVB	40A

Aardelektrode / Electrode de terre: Lus/Boucle 2.91 **Ohm** **Isolatie / Isolement:** 281 **MOhm** **Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:** 1

Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: **Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux:** 37

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE
40A	300mA	A/s	Alle kringen	OK	OK	271
40A	30mA	A/s	32 - 37	OK	OK	271

Visueel nazicht Algemeen / Contrôle visuel général: OK **Rechtstreekse aanraking / Contact direct:** OK **Onrechtstreekse aanraking / Contact indirect:** OK **Aansluitingen / Raccordements:** OK **Equipotentiale verbindingen / Liaisons équipotentielles:** OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le côntrole se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 11/10/2044

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):



HAELEWATERS Roger

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
Rappel des preserpitions réglemetaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constattées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbale de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

BELAC N°234-INSP

ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL
Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
T +32 (0)2 751 98 39 F +32 (0)2 751 52 09
E info@electro-test.be W www.electro-test.be

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: **N° de rapport:**	93/2019/10/11/10	**Datum van bezoek / Date de visite:**	11/10/2019
Opdrachtgever: **Donneur d'ordre:**	JACOBS Hendrik bvba Steenwinkelstraat 308 - 2627 SCHELLE BTW BE 0451.885.188	**Nummer / Numéro:**	
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: **Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:**	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: **Contrôle selon:**	NBN D 51-003		
Betreft: **Concerne:**	Woning		
Plaats van het onderzoek: **Addresse de la visite:**	Oostvaartdijk 39 - 2830 WILLEBROEK		
	Vervecken Dirk		
Installateur:	JACOBS Hendrik bvba	**BTW/TVA:**	BTW BE 0451.885.188
Aanwezigen: **Personnes présentes:**	Eigenaar		
Gebruikte interne procedure: **Procedure interne utilisee:**	GAS-DICHT-ETANCH ✔GAS-KL-70kW GAS-CC-CV>70kW GAS-PROP.BUT		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:		OK	NOK POK	NVT PA
Werkdruk(ken): **Pression(s) de service:**	20 mbar	✔		
Gassoort: **Type de gaz:**	Aardgas G20 Gaz naturel	✔		
Leidingen: **Canalisations:**	Cu: max ø 22 - m Fe: max ø 1 - m	✔		
Verbindingen: **Raccords:**	schroefdraad / filetage persfittingen / à sertir	✔		
Schema's installatie: **Le plan de l'installation:**	niet aanwezig / pas présent			✔
De gasteller was: **Le compteur était:**	open / ouvert klasse / class: G 4 Index: 13807 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 21022676	✔		

Toestellen / Appareils:								OK	NOK POK	NVT PA
N°	**Merk en model** **Marque et modèle**	**Pn (kW)**	**Type**	**Plaats** **Emplacement**	**Gascategorie** **Catégorie Gaz**	**Onderverluchting** **Ventilation basse (cm²)**	**Bovenverluchting** **Ventilation haute (cm²)**			
1	Daalderop	30	C33	Berging	I2E	-	-	✔		

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:					**OK**	**NOK POK**	**NVT PA**
Visuele controles / contrôles visuels:					✓		
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur				✓		
	Testdruk / Pression d'essai:	20 mbar	**Testtijd / Temps d'essai:**	10 min			
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible				✓		

Inbreuken / Infractions:

Geen

Opmerkingen / Remarques:


Geen

Nota's / Notes:

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur, Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,	 HAELEWATERS Roger	Naam & handtekening van de aanvrager, voor akkoord, Nom et signature du demandeur, pour accord,	De aanvrager / Le demandeur