

Controleorganisme

Mechelsesteenweg 247-249
2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51
Telefax 015/55 06 30
E-mail atk@atk.be
Website www.atk.be

ATK

Verslagnummer: 65.09.1217-110

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle vzw
Erkenningen: E.D.T.C. bij MB's dd. 15.04.02 & 14.05.02 - MB dd. 19.04.66
Accreditatie: Belac (certificaat 106-I)

Datum van controle:

17.12.2009

Plaats van onderzoek: 2800 Mechelen

werf / straat: Geerdigem Vaart 18

Opdrachtgever: Vandenberg Bosch 6905

Gemeente: Kontich

0. AARD VAN DE CONTROLE :

~~Controlebezoek~~ / Conformiteitsonderzoek / ~~Controle voor (weder)ingebruikstelling~~ / Gelykvlens

volgens : NBN D51.003

1. IDENTIFICATIE VAN HET TOESTEL - DE INSTALLATIE :

Aard: Aardgasinstallatie

~~Constructeur/installateur~~: Gasmeke Ackeris G4 20806637

Identificatienummer(s): Afdel 13169, 861 m³

CV: Viessmann Viko pend 100 Pn 24 kW C42

2. INHOUD VAN DE CONTROLE : Zie definitief verslag

Algemene controle
Dichtheidsproef

3. OPMERKINGEN / INBREUKEN:

4. BESLUIT :

- ☒ Het toestel / de installatie is - niet - conform met de vermelde voorschriften.
☒ Bij het onderzoek van het toestel / de installatie werd niets abnormaals vastgesteld;
het mag verder gebruikt / ingebruikgesteld worden.
☐ Het toestel / de installatie mag verder gebruikt / ingebruikgesteld worden; er moet evenwel
binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerking(en) waarvoor een tussenkomst vereist is.
☐ Het toestel, de installatie kan niet veilig gebruikt / ingebruikgesteld worden; een aanvullend onderzoek na herstelling is vereist.

Naam en handtekening bevoegd persoon:

VAN DIJSTER

Naam en handtekening van de bevoegde agent-onderzoeker,

ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Steve Ooms

DEZES VERSLAG GELDT SLECHTS ALS EERSTE KENNISGEVING TER PLAATSE
IN AFWACHTING VAN HET DEFINITIEVE GEDETAILEERDE VERSLAG

NOTA'S: 1. Krachtens art. 14 van de Codex, Titel II, Hfdst IV, Afdeling III, moet dit document ter kennis gebracht worden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk tijdens de eerstvolgende vergadering. (K.B. 03.05.1999). 2. De resultaten van de controle hebben uitsluitend betrekking op de gecontroleerde toestellen of installaties. 3. Zonder toestemming van A.T.K. en de opdrachtgever mag dit verslag niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd.

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement (gelijkvloers).
Onderzoeker : Jorgen Moens Datum van onderzoek: 02.12.2009.
Plaats van onderzoek : Geerdegemvaart 18 te 2800 Mechelen.
Eigendom van : bvba Probo.
Opdrachtgever : Dhr. Altug Hasan, Mechelsesteenweg 301 te 2830 Willebroek.
Installateur : Dhr. Altug Hasan, Mechelsesteenweg 301 te 2830 Willebroek.
BTW : BE 0.806.854.710.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: XVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardpen(nen) + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 26 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 14.
Algemene isolatieweerstand: 3 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij:

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen CDEF).

NOTA'S:

Geen 25S60-tellerkast aanwezig.
De hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen zijn nog aan te sluiten.
De water-, cv-, en aardgasleidingen zijn nog aan te brengen. De badkamer is niet afgewerkt.


INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 02.12.2034, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.



Jorgen MOENS
O.C.B. 1750
Kruiskouterstraat 59
Lennik
02/269.07.07 0475/45.23.82