ATK

Erkend Organisme

Hechtseindestraatweg 247
Telefoon 015/55 04 55

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 35

VERSLAG NR. SD 15 319 - 0

NAAM INSTALLATIE: Garage Hubaut et Fils Middelkerke

EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: Hubaut Ivan
Adres: zelfde adres
INSTALLATIE:
Adres:
Plaats uit de: kl - 0

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTA

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van eindproef: 12/11/10 ; Aanduiding van verdeelbord nr: 1 ; Type der kabels: Wormelkabel
Aard installatie: (nieuw) ~~uitbreiding - wijziging - hybride - verbouwing - ...~~
Begin werken : Fundering: ~~dag~~ nacht ; Installatie: ~~dag~~ nacht ; ~~met~~ zonder DAA / DAS ; ARE1 art. 6
Aansluiting: Spanning 230 V ; Beschermingsinrichting aansluiting max 40 A ; Alg. schakelaar: type NOS 500 C
Netaftakkabel (type & aantal): EKVG 4x16 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & aantal): EXVB 4x4
Type aardingsstroom: (TN-S) ; Aardverbindingssysteem: (D) ~~TT - IT~~
Aantal borden: 1 ; Aantal aardstaven/banen: 16 ; Spreidingsweerstand: 22 Ohm ; Alg. isolatieweerstand: >

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

NOS 4x4 0,38 kV - Ruimte 1 → 0
NOS 4x4 0,38 kV - Ruimte 3 → 0

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : ARE1 art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 - Code E/A2/V
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardinstallatie
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Geen

VISUM VAN

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

e keerzijde:

AANGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

DE AGEN
naam:

BESLUIT : De installatie (X) voldoet ~~is voldoet niet~~ aan de voorschriften van het ARE1.

algemene automatische differentieelstroominrichting - ~~niet~~ - werd verzegeld en het (de) draadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/11/2040
E(art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of bijvoegde
ieding, uitgevoerd vóór deze datum.
nstallatie (X) voldoet ~~is voldoet niet~~ aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

ATK

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

BESCHRIJVING

2. INHOUD VAN DE CONTROLE

3.1. INBREUKEN :

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

VISUM VAN DE VERDEL

DE AGENT-ONDERZO
naam + handteke

NAADUITVINGEN VOOR DE EIGENAAR, BEVEERDER OF UITBATER(S) EN kwartijds

4. BESLUIT : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.
De afgelegde automatische differentieelstroomuitschakeling - was - werd - vastgesteld vo. het (de)
aardingsstelsel(s) en het (de) aardingsgeschaard(e) aan geen gebrek gebracht.
De installatie dient spoedig gecontroleerd afwijkt.
(AREI : art.272) - dient, voor de ingebruikname van elke wijziging of bedoelde
uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag - mag - in dienst gesteld worden.

FIN-KL-011-03 (08.2019)