



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Eandis

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 30 / 523

EAN
code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276bis	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Emiel Van der Veldestraat 93 Willebroek

Eigenaar

Propriétaire :

Mene

Adres :

Adresse :

Islem

Installateur :

Hansla Homes

Londerzeel

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

15/4/2019

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Megan M

Onderzoek / Contrôle :

☒ Woning / maison☐ Appart.Spanning :
Tension :

1 x 230V

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

XVB 10mm

Max. beveiliging : 40A

Protection max. :

Aardelektrode : Aardbus

Electrode de terre : 5 Ohm

Isolatie :

Isolément :

5 Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

I

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
40	30	A	Voor alle ringen A-R		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐
40	30	A	Voor ringen A-B		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐☐ Indirecte aanraking :Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK ☐ NOK ☒

nog aan te brengen

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

Geen

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
 L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

☒ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

☒ La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente: pour le directeur, l'inspecteur:

NOTE: a) de verplichting de P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.