3466761

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

OCB
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF[1] OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / [illegible] op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / [illegible] / AREI art. 270 / [illegible] / .....
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voorlopig~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verwarding~~ / ~~Splitsing meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Verkoop woonenheid~~
Type der lokalen : APPARTEMENT
Plaats van onderzoek : Kempisch dok, Westkaai 28 bus 201 2e VD
Eigendom van : Schuylbroeck NIC Graanstraat 3 2970 Schilde
Opdrachtgever : SANI TECH, bvba Graanstraat 3 2970 Schilde
Installateur : IDEM
BTW : 0867 695 325 ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....
Onderzoeker : Goossens Manu Datum van onderzoek : 23/10/2014

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V [illegible] Max. Beveiliging : 2p 40A Omschakelaar: stand : /
Hoofdbeveiliging : Zek. : AUT. DNB 2p. 40A Schak. : DIFF. 2p. 40A
Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4/2 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 25 mm²
[illegible] /ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/[illegible] Isolatieplaat : aanwezig/[illegible]
Aardelektrode : Type : [illegible] pennen / [illegible] Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 15 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 12 Algemene isolatieweerstand : >250 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2p 40A Δ 300 mA bijkomende : 2p 40A Δ 30 mA
werking testknop : in orde - [illegible] controle foutlus : in orde - [illegible]
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - [illegible] Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - [illegible]
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - [illegible] onrechtstreekse aanraking : in orde - [illegible]
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - [illegible] Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - [illegible]
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N | Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding [illegible] aangesloten.
N | Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - [illegible] geplaatst.
N | Verbindingsdoos met loodje OCB verzegeld
N | Verlichtingsarmaturen nog te plaatsen
..... | .....
..... | .....
..... | .....
..... | .....
..... | .....
..... | .....
..... | .....

BESLUIT

De installatie is conform / [illegible] met het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd - door dezelfde organisme - uiterlijk op : 23/10/2039
zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / [illegible] in dienst gesteld worden / [illegible] de verzegeling wordt verbroken aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste [illegible] werden getroffen.

voor de directeur,
de onderzoeker

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische
03/005N/05/13/15D